



230712050022

检 测 报 告

华信检字（2024）第 04069 号

项目名称：榆树市妇幼保健院环境检测项目（废水）

委托单位：榆树市妇幼保健院

类 别：废水

签发日期：2024 年 4 月 9 日

华信检测技术（长春）有限公司



说 明

1、本报告可用于华信检测技术（长春）有限公司出示水和废水、环境空气和废气、微生物、噪声、室内污染物、固废和土壤等项目的检测分析结果。

2、报告无“华信检测技术（长春）有限公司检验检测专用章”，无公司骑缝章、审核人、签发人签字无效。

3、送样委托检测，应书面说明样品来源，检测单位仅对委托样品负责。

4、如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄可依邮戳为准），向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由。逾期视为认可检测结果。但对于一些不可重复的检测项目，我公司一概不受理。

5、报告未经我公司书面批准，不得复制（完整复制除外）。

6、本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

7、报告中加“*”项目不在本公司 CMA 资质范围内，委托于有资质机构分包检测。

电话：0431-80565089

传真：0431-80565089

邮编：130033

地址：长春市经开区浦东路 2831 号

检验
2018

检测报告

华信检字（2024）第 04069 号

第 1 页 共 2 页

项目名称	榆树市妇幼保健院环境检测项目（废水）		
项目地址	吉林省榆树市榆三公路与龙新路交汇处		
采样日期	2024 年 4 月 2 日	联系人/电话	李季委/19969553999
基本信息			
点位名称	样品状态	分析项目	分析频次
污水总排口	微黄、微浊、无异味	pH 值、化学需氧量、BOD ₅ 、悬浮物、阴离子表面活性剂、挥发酚、氰化物、石油类、动植物油类、粪大肠菌群	1 次/天, 1 天
项 目	分析方法	检出限	分析仪器
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	0.1	便携式多参数水质分析仪 HQ40d
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	酸式滴定管
BOD ₅	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	便携式多参数水质分析仪 HQ40d
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4mg/L	电子天平 BSA124S
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987	0.05mg/L	双光束紫外可见分光光度计 TU-1901
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.01mg/L	
氰化物	水质 氰化物的测定 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 HJ 484-2009	0.001mg/L	
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外测油仪 MAI-50G
动植物油类		0.06mg/L	
粪大肠菌群	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	/	生化培养箱 SPX-250B-Z

（接下页）


长
测
1836

检测报告

华信检字（2024）第 04069 号

第 2 页 共 2 页

检测结果		
项目	点位名称及编号	分析时间
	污水总排口 2024FS0406901	
pH 值（无量纲）	7.0	4 月 2 日
化学需氧量（mg/L）	39	4 月 3 日
BOD ₅ （mg/L）	8.6	4 月 2 日-4 月 7 日
悬浮物（mg/L）	8	4 月 3 日
阴离子表面活性剂（mg/L）	0.05L	4 月 3 日
挥发酚（mg/L）	0.01L	4 月 3 日
氰化物（mg/L）	0.001L	4 月 3 日
石油类（mg/L）	0.06L	4 月 4 日
动植物油类（mg/L）	0.06L	4 月 4 日
粪大肠菌群（MPN/L）	5.9×10 ²	4 月 2 日-4 月 4 日
备注	1. 结果仅对本次所测样品有效； 2. “L” 表示未检出，“L” 前为检出限。	

编制人：
2024 年 4 月 9 日

审核人：
2024 年 4 月 9 日

签发人：
2024 年 4 月 9 日
华信检测技术（长春）有限公司

附表：

检测项目	《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005
	预处理标准
pH 值（无量纲）	6~9
化学需氧量(mg/L)	250
BOD ₅ (mg/L)	100
悬浮物(mg/L)	60
阴离子表面活性剂(mg/L)	10
挥发酚(mg/L)	1.0
氰化物(mg/L)	0.5
石油类(mg/L)	20
动植物油(mg/L)	20
粪大肠菌群(MPN/L)	5000